

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«19» августа 2024 г., 55240061000211816788  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому  
административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Омской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» августа 2024 г., № 2408/444-55/525/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Омская, г Омск, ул Богдана Хмельницкого, Дом 281, 83812464933, e-mail: [tond\\_oao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_oao@55.mchs.gov.ru)

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 27 » августа 2024 г., учетный номер 55240061000211816788.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Омская, г Омск, ул Петра Осминина, Дом 6А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождение иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 304  
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА", ИНН 5506029229, адрес юридического лица: 644076, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК,  
ПЕТРА ОСМИНИНА УЛИЦА, 6 - А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальные номера идентификации)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Ручные пожарные извещатели не установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара (ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч.ч. 9, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 6.2.11, 6.6.27 СП 484.1311500.2020)  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 9, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
Нарушенное обязательное требование:  
Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.  
Срок устранения нарушения:  
15.01.2025
2. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открытие ворот, установленных на подъезде (ограждение периметра учреждения), а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование:  
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открытие шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.  
Срок устранения нарушения:  
15.01.2025



3. Здание (овощехранилище, гараж) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст.ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2, п. 17 СП 3.13130.2009)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 15.01.2025
4. При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется блокирование системы вентиляции, а именно не происходит ее отключение при получении сигнала «пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации (ч. 4 ст. 4, ч. ч. 1, 3 ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 15.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся дополнительными нарушениями обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, наличием которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Октябрьского административного округа города Омска по пожарному надзору) Копылова Ольга Николаевна



(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Октябрьского административного округа города Омска по пожарному надзору) Копылова Ольга Николаевна, e-mail: grn\_oao@55.mchs.gov.ru, телефон: +7-73812464928

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «06» минут «28» 08 2024.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Рук. по Кузнецова Елена Ренатовна

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

